



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvnz@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Тверская область, г. Тверь,
ул. Цветочная, д. 8.
(место составления акта)

24 января 2018 года
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**юридического лица Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения
детский сад №5 ИНН 6952035720**
сокращенное название организации, ИНН

№ 7.1 - 0010пл – А/0012 – 2018

По адресу/адресам: Тверская область, г. Тверь, ул. Цветочная, д. 8, 170012.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Апполонова И.В. от 10.01.2018 года № Т-10-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (дата, номер), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа, государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №5 (МДОУ детский сад №5), зарегистрировано по адресу, юридический адрес:

Тверская область, г. Тверь, ул. Цветочная, д. 8, 170012.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 5 дней/32 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(а):

Заведующий МДОУ детский сад №5

Стаканова Л.В. 22.01.2018 10.00

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(№ документа, дата согласования, должность, И.О.Фамилия, наименование органа прокуратуры (только для внеплановых проверок, требующих согласование с органами прокуратуры))

Лицо(а), проводившие проверку:

- Семерня Сергей Юрьевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Стаканова Людмила Владимировна – заведующий МДОУ детским садом №5 действующая на основании приказа от 28.12.2012г №40-к.

(должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки установлено:

При рассмотрении предъявленной документации, установлено, что у МДОУ детский сад №5 имеется в наличии энергетический паспорт, обязательное энергетическое обследование проведено.

МДОУ детский сад №5 обеспечено учетом потребляемых энергетических ресурсов с применением приборов учета.

Договор на техническое обслуживание и безопасную эксплуатацию электроустановок между МДОУ детским садом №5 и ООО «ФОРА» от 28.11.2017 №20.

В ходе проведения проверки

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативно документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1			

*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: не проверялось (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось (не проверялось или заполняется в случае проведения внеплановой проверки выполнения ранее выданного предписания, указание реквизитов выданного предписания):

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения № Т-10-пр от 10.01.2018 на 6 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Семерня С.Ю. _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Стаканова Людмила Владимировна – заведующий МДОУ детским садом №5 действующая на основании приказа от 28.12.2012г №40-к.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» января 2018г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)