



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Твери**

170033, г. Тверь, б-р. Цанова, д. 2
тел. (4822) 66-68-01/факс (4822)66-68-01
E-mail: ond-tver@mail.ru

МБДОУ детский сад № 5

ул. Цветочная, д. 8, г. Тверь, 170012

26.02.2021 № 181/4-7-40

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 31

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

26.02.2021

г. Тверь

(город, село, район)

Я, главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Машков Иван Николаевич рассмотрев постановление № 46 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 26.02.2021 и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении должностного лица – заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 (далее – МБДОУ детский сад № 5) Стакановой Людмилы Владимировны, установил:

26.02.2021 в 11.00 в здании и помещениях, эксплуатируемых МБДОУ детский сад № 5, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Цветочная, д. 8, должностное лицо заведующий МБДОУ детский сад № 5 Стаканова Л.В.,

нарушило: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ), Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009), СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) (далее - СП 4.13130.2013); СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) (далее – СП 12.13130.2009);), а именно:

1) На объекте защиты допускается эксплуатация светильников снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ);

2) Допускается размещение настенных звуковых и речевых оповещателей таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150 мм. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009);

3) Для помещений не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 , а также на двери помещения отсутствует обозначение его категории взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ-123 (помещение инвентарной музыкального зала, помещение инвентарной спортивного зала, кладовая сухих продуктов в пищеблоке). Основание: ч. 3 ст. 4 ФЗ-123, п. 20 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) (далее - СП 4.13130.2013); СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) (далее – СП 12.13130.2009);

4) Помещения складского назначения не отделены противопожарными преградами 1-го типа (противопожарные двери) (помещение инвентарной музыкального зала, помещение инвентарной спортивного зала, кладовая сухих продуктов в пищеблоке). Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 ФЗ-123; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

5) Помещения не дооборудованы световыми оповещателями «Выход» в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа. Основание: ч. 3 ст. 4, ч. ст. 89 ФЗ-123; п. 5.3 СП 3.13130.2009

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 20.4).

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны заведующего МБДОУ детский сад № 5. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в здании и помещениях, эксплуатируемых МБДОУ детский сад № 5, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.


Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору –
врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области
майор внутренней службы И.Н. Машков

(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 26.02.2021



/ Стаканова Людмила Владимировна